

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» апреля 2026 г., 53260061000219335873

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и
Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» мая 2026 г., 18 час. 00 мин. № 2604/003-53/21-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Новгородская область, Хвойнинский М.О., рп. Хвойная, ул. Советская, д. 13

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» апреля 2026 г., № 2604/003-53/21-П/ВП, учетный номер проверки 53260061000219335873.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Хохлова Арина Игоревна – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Новгородской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Васильев Илья Николаевич – заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; сооружения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; территории, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; земельные участки, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Новгородская, р-н Хвойнинский, п Юбилейный, ул Молодежная, Дом 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ХВОЙНИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 5316000246, адрес регистрации юридического лица: 174580, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХВОЙНИНСКИЙ, РП ХВОЙНАЯ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 8А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» апреля 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «04» мая 2026 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Ширина эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (фактически ширина дверей из поэтажных коридоров на лестничные клетки составляет от 0,73 до 0,77 м.) (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") . Место выявления нарушения: Здание ОАУСО «Хвойнинский КЦСО», расположенное по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, п. Юбилейный, ул. Молодёжная, д. 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.04.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить размеры эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки размерами не менее 1,2 м в ширину
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Копии актов о проделанной работе, копии заключенных договоров, фотоматериалы, подтверждающие факт устранения нарушений.
2. В лестничной клетке второго выхода, на уровне второго этажа, отсутствует лестничная площадка (по факту перегородка с доверью, выходящей из второго этажа на лестничную клетку, установлена непосредственно перед лестничным маршем без лестничной площадки) (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479; п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") . Место выявления нарушения: Здание ОАУСО «Хвойнинский КЦСО», расположенное по адресу: Новгородская область, Хвойнинский район, п. Юбилейный, ул. Молодёжная, д. 2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.04.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить лестничную клетку второго выхода, на уровне второго этажа, лестничной площадкой
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Копии актов о проделанной работе, копии договоров, фотоматериалы, подтверждающие факты устранения выявленных нарушений.
3. Не предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности маломобильных групп населения при пожаре (группы мобильности М1, М3, М4 - инвалиды и другие маломобильные граждане, передвигающиеся на креслах-колясках, НМ — немобильные граждане) (п. 2 (1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3.5; п. 9.1.1, п. 9.1.2, п. 9.1.3, п. 9.1.4, раздел 9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: Новгородская область, Хвойнинский район, п. Юбилейный, ул. Молодежная, д.2
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности,

содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Принять меры к устранению пунктов предписания в соответствии со статьями 1, 2, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; пунктом 2 (1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Принять меры по устранению нарушения, предоставить подтверждающие документы (сведения).

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору) Васильев Илья Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Васильев Илья Николаевич - Заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Боровичского, Любытинского и Хвойнинского районов по пожарному надзору), телефон: 88166420060, e-mail: ondprblmr@53.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

